

Nr postępowania: FU.271.1.2022

Wszyscy Wykonawcy

**Wyjaśnienie Nr 1 do treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

DOTYCZY:

„Przebudowa ulicy Polnej w Chrzypsku Wielkim”

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2021.1129 z późn. zm.), informuję, iż w dniu 28.03.2022 roku wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, które brzmi następująco:

Pytanie :

Prosimy o podanie wymiarów osadnika oraz separatora lamelowego.

Odpowiedź na pytanie:

ZINTEGROWANY OSADNIK GRAWTACYJNY

Parametry:

- Pojemność = 2000 l
- Średnica nominalna zbiornika = 1500 mm,
- Średnica przyłączy wlot/wylot = 300x400 / 400x500,
- Wysokość całkowita = 1850 mm,
- Wysokość H1 = 1670 mm,
- Zagłębienie dna kanału = 1160 mm,
- Zbiornika wykonany z żelbetu klasy C 50/60,
- Deflektor na wlocie,
- Przepływ grawitacyjny- linearny,
- elementy wyposażenia wewnętrznego
- ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

SEPARATOR LAMELOWY

Parametry:

- Przepustowość nominalna = 180 l/s,
- Przepustowość maksymalna (hydrauliczna) = 200 l/s,
- Maksymalna objętość gromadzonego oleju = 0,34 m³.
- Pojemność szlamowa = 1,0 m³.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Przedmiotowa korekta nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Wprowadzona zmiana jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców.