

Chrzypsko Wielkie, dnia 28.04.2021 rok

Nr postępowania: FU.271.5.2021

Wszyscy Wykonawcy

**Wyjaśnienie Nr 2 do treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

DOTYCZY:

„Budowa dróg i chodników wraz z kanalizacją burzową i sanitarną na osiedlu w Chrzypsku Wielkim w rejonie ul. Kwiatowej”.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), informuję, iż w dniu 27.04.2021 roku wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, które brzmi następująco:

Pytanie :

W SIWZ załącznik nr 7 Kosztorys ślepy jest w części branża drogowa punkt mówiący o wykonaniu odwodnienia korpusu drogowego „wykonanie przepustu z rur HDPE o średnicy 500 mm (włączenie do drogi wojewódzkiej)” w ilości 15 m. W projekcie nigdzie nie znalazłem jaką rurą na jakiej głębokości i gdzie należy tą rurę zabudować. Proszę o odpowiedź na pytanie czy jest to w zakresie przetargu?

Odpowiedź na pytanie:

Przepust z rur HDPE o średnicy 500 mm należy wykonać pod wlotem (włączeniem) do drogi wojewódzkiej w ciągu jej rowu. Nawet jeśli w stanie istniejącym brak rowu, przepust należy wykonać. Rurę należy zagłębić min. 0,5m pod istniejący poziom podnóża skarpy drogi wojewódzkiej.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Przedmiotowa korekta nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Wprowadzona zmiana jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców.

Wójt Gminy
/-/ Edmund Ziótek