



**UCHWAŁA XXXII/207/2021
RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE**

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie Nr XLIX/262/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.; Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) w związku z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),

po zaopiniowaniu przez organ regulacyjny

Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Rady Gminy Chrzypsko Wielkie Nr XLIX/262/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Chrzypsko Wielkie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r., poz. 6308) wprowadza się następujące zmiany :

1) w **§ 3 pkt 3 Załącznika do uchwały** wyraz „*niemniejszym niż 0,5 MPa*” występujący po słowach „*pod ciśnieniem*” zastępuje się wyrazem „*nie mniejszym niż 0,1 MPa*” ;

2) **§ 11 Załącznika do uchwały** otrzymuje brzmienie :

„§ 11. 1. *Określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.*

2. *Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci poza informacjami, o których mowa w art. 19a ust. 4 ustawy powinien zawierać :*

- 1) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wnioskodawcy,
- 2) w przypadku ścieków przemysłowych dane o przewidywanym sposobie ich podczyszczenia,
- 3) wskazanie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
- 4) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków.

2. *Osoba ubiegająca się o przyłączenie może skorzystać z wzorów wniosków i oświadczeń dostępnych w siedzibie i na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego.*

3. *W przypadku stwierdzenia, że wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci nie zawiera wszystkich informacji, o których mowa w art. 19a ust. 4 ustawy oraz określonych w niniejszym regulaminie, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne informuje o tym pisemnie wnioskodawcę zywając go do uzupełnienia braków wniosku i zakreślając w tym celu termin nie krótszy niż 14 dni.*

4. *Warunki przyłączenia do sieci określają co najmniej :*

- 1) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości,
- 2) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
- 3) maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich rodzaj,
- 4) okres ważności wydanych warunków przyłączenia, który nie może być krótszy niż dwa lata,
- 5) załącznik graficzny. .”;

3) **§ 12 Załącznika do uchwały** otrzymuje brzmienie :

„§ 12. 1. *Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej, o ile posiada techniczne możliwości świadczenia usług wodociągowo – kanalizacyjnych.*

2. *Techniczne możliwości świadczenia usług wodociągowo – kanalizacyjnych są uzależnione od :*

- 1) istnienia urządzeń wodocigowych lub urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego,

2) możliwości technicznych urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego wynikających z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne wody nadającej się do spożycia przez ludzi (tj. wydajność stacji uzdatniania wody) lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru i oczyszczania ścieków (tj. wydajność oczyszczalni),

3) posiadania tytułu prawnego do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne.

3. Techniczne możliwości dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne zapewnia poprzez realizację inwestycji ujętych w wieloletnich planach rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

4. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci przed rozpoczęciem budowy i po sporządzeniu dla przyłączy planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej, przedkłada przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu sporządzony plan celem sprawdzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, czy uwzględnia wydane warunki przyłączenia do sieci.

5. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych :

1) przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PE,

2) w miejscu włączenia do sieci należy wmontować zawór odcinający zasuwę, a obudowę zasuwy wyposażyć w skrzynkę uliczną i obrukować,

3) uwzględniając strefę przemarzania gruntu, przebieg i zagłębienia przewodów w gruncie należy prowadzić najkrótszą, bezkolizyjną trasą,

4) przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV o średnicy od 150mm,

5) przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć pośredni sposób odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń typu mini przepompownie, rozdrabniarki,

6) materiały użyte do budowy przyłącza powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne.

6. Przy projektowaniu przyłącza należy uwzględnić :

1) prowadzenie przyłącza najkrótszą trasą,

2) posadowienie przyłącza kanalizacyjnego na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem z uwzględnieniem spadku w kierunku splywu minimum 2 %,

3) dojazd i dostęp do studni rewizyjnych na przyłączy kanalizacyjny. „”;

4) § 13 Załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie :

§ 13. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia, uzgodnioną dokumentacją techniczną oraz przepisami prawa budowlanego i sanitarnego.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia nieruchomości do sieci jeśli przyłączy zostało wykonane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności bez wymaganych procedur lub z naruszeniem obowiązujących wymogów technicznych.

3. Odbiór częściowy robót ulegających zasypaniu, to znaczy robót zanikających, należy zgłosić na pięć dni przed gotowością do odbioru.

4. Odbiór końcowy, a także ewentualne próby i odbiory częściowe przyłączy są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron, na podstawie pisemnego zgłoszenia próby/odbioru złożonego w przedsiębiorstwie wodociągowo - kanalizacyjnym z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem przed przystąpieniem do planowanych prac.

5. Odbioru przyłącza dokonuje się przed zasypaniem przyłącza. Odbiór prac ulegających częściowemu zakryciu (zasypaniu) podmiot przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu przed zakryciem (zasypaniem).

6. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać, co najmniej :

- 1) datę odbioru,
 - 2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju : wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości, rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,
 - 3) skład komisji, w tym osób ze strony wykonawcy i użytkownika,
 - 4) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie,
 - 5) podpisy członków komisji,
 - 6) plan sytuacyjny, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane lub geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, jeśli jest ona wymagana przez ustawę Prawo budowlane.
7. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy." .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mariusz Kamyszek