



- UWAGI:**
1. INSTALACJĘ FREONOWĄ NALEŻY WYKONAĆ Z RUR MIEDZIANYCH TWARDYCH AZOTOWANYCH , LUTOWANYCH TWARDYM LUTEM ZGODNIE Z PODANĄ ŚREDNICĄ
  2. PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI SPRAWDZIĆ MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU RUROCIĄGÓW I URZĄDZEŃ. DOMIARÓW DOKONAĆ NA BUDOWIE.
  3. MOCOWANIE RUROCIĄGÓW I URZĄDZEŃ WYKONAĆ ELEMENTAMI SYSTEMOWYMI WYŁĄCZNIE DO KONSTRUKCJI BUDYNKU.
  4. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- LEGENDA:**
- PRZEWÓD INSTALACJI FREONOWEJ
  - PRZEJŚCIE P. POŻ.

**UWAGA:**  
Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz z opisem technicznym.  
Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.

STADIUM DOKUMENTACJI		BRANŻA	
PROJEKT WYKONAWCZY		S A N I T A R N A	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
		BUDOWNICTWO I INSTALACJE MIKOŁAJ STELMACH ul. Stodolna 11, 62-035 Kórnik instel.ms@gmail.com      kom. 505 941 222	
INWESTOR: URZĄD GMINY W CHRZYPSKU WIELKIM UL. GŁÓWNA 15, 64-412 CHRZYPSCO WIELKIE			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:		<div>SKALA: 1:100</div> <div>DATA: 12.2021</div> <div>RYS.NR <b>KL-01</b></div> <div>PODPIS</div>	
<b>PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZĘDU GMINY W CHRZYPSKU WIELKIM</b>			
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: <b>DZIAŁKA NR 298, UL. GŁÓWNA 15, 64 - 412 CHRZYPSCO WIELKIE</b>			
TEMAT RYSUNKU: <b>RZUT PIWNICY - INSTALACJA KLIMATYZACJI</b>			
PROJEKTOWAŁ: MGR. INŻ. MIKOŁAJ STELMACH			
		WKP / 0179 / PWOS / 19 upr. do pr. bez ogr. w spisie instalacyjnej	