

**Znak sprawy: FU.271.6.2022**

„BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI BIAŁCZ”

**Wszyscy Wykonawcy**

**Wyjaśnienie Nr 1 do treści  
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**DOTYCZY:**

**„BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI BIAŁCZ”**

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2021.1129 z późn. zm.) informuję, iż w dniu 29.06.2022 roku wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, które brzmi następująco:

**Pytania :**

1. Przedmiar robót załącznik nr 10 podaje w pozycjach 24, 25, 26, 27 zakres robót drogowych. Dokumentacja nie podaje żadnych danych technicznych i ilościowych robót drogowych. W związku z tym, że umowa przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe, czy Zamawiający, celem umożliwienia prawidłowej wyceny, uzupełni dokumentację o projekt wykonania rozbiórek i odtworzenia nawierzchni?
2. Przedmiar robót załącznik nr 10 pozycja nr 23 podaje w opisie tejże pozycji 5 kompletów inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, natomiast w kolumnie „ilość” wpisane są 4 komplety. Ile kompletów należy przyjąć do wyceny?
3. Przedmiar robót załącznik nr 10 pozycja nr 21 podaje, że na przyłączach należy zamontować studzienki tworzywowe fi425mm, natomiast projekt podaje, że przyłącza należy wykonać do granicy posesji i zakończyć korkiem. Które rozwiązanie należy przyjąć do wyceny?
4. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że odcinek rurociągu tłoczego od przepompowni PŚ2 do studni SR2 nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania przetargowego.

**Odpowiedź na pytanie:**

Ad.1 Zakres odtworzenia zgodnie z przedmiarem w drodze o nawierzchni asfaltowej na szerokości wykopu 1,5 m , odtworzenie w ilości 2136 m2 - obmiar geodezyjny.

Ad.2 W opisie pozycji omyłka pisarska - 4 komplety inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Ad.3 Zamawiający potwierdza zgodnie z przedmiarem zakończyć studzienką kanalizacyjną PE 425 - 27 sztuk.

Ad.4 Zamawiający potwierdza , że rurociąg tłoczny i przepompownia PŚ 2 zostanie wykonana w 2 etapie.

**Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

**Przedmiotowa korekta nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.**

**Wprowadzona zmiana jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców.**

Wójt Gminy  
/-/ Edmund Ziótek