

**Znak sprawy: FU.271.6.2022**

„BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI BIAŁCZ”

**Wszyscy Wykonawcy**

**Wyjaśnienie Nr 3 do treści  
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**DOTYCZY:**

**„BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI BIAŁCZ”**

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2021.1129 z późn. zm.) informuję, iż w dniu 01.07.2022 roku wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, które brzmi następująco:

**Pytanie :**

1. Specyfikacja Techniczna pkt. 1.3 podaje, że element denny studni ma być wykonany z odpornego na działanie ścieków tworzywa sztucznego-polipropylenu tworzący monolit wg DIN 4034. Pozostałe dokumenty nie podają takiego zapisu. Czy Zamawiający wymaga zastosowania w studniach betonowych elementu dennego pokrytego tworzywem sztucznym -polipropylenowym tworzący monolit wg DIN 4034?

**Odpowiedź na pytanie:**

Ad. 1 Zamawiający nie wymaga zastosowania w studniach betonowych elementu dennego pokrytego tworzywem sztucznym -polipropylenowym tworzący monolit wg DIN 4034. Studnie zgodnie z projektem średnicy 1000 mm z betonu B-45 ,W-8 prefabrykowane łączone na uszczelkę z przejściami szczelnymi.

**Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

**Przedmiotowa korekta nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.**

**Wprowadzona zmiana jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców.**

Wójt Gminy  
/-/ Edmund Ziółek