

Znak sprawy: FU.271.6.2022

„BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI BIAŁCZ”

Wszyscy Wykonawcy

**Wyjaśnienie Nr 4 do treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

DOTYCZY:

„BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI BIAŁCZ”

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2021.1129 z późn. zm.) informuję, iż w dniu 04.07.2022 roku wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, które brzmi następująco:

Pytanie :

1. Prosimy o podanie kategorii ruchu dla odtwarzanej nawierzchni.
2. Prosimy o potwierdzenie, że warstwę ścieralną, również należy ułożyć tylko na szerokości wykopu tj. 1,5 m, a nie na całej szerokości jezdni, jak zwyczajowo wykonuje się przy tego typu pracach odtworzeniowych.

Odpowiedź na pytanie:

Ad.1 Zamawiający wymaga odtworzenia nawierzchni po robotach kanalizacji sanitarnej do stanu pierwotnego- zgodnie z przedmiarem robót - kat. KR 1.

Ad.2 Zamawiający potwierdza ponownie odtworzenie warstwy ścieralnej na szerokości -1,5 metra.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Przedmiotowa korekta nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Wprowadzona zmiana jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców.

Wójt Gminy
/-/ Edmund Ziótek