

Chrzypsko Wielkie, dnia 15.04.2020 rok

**Wszyscy Wykonawcy**

**Wyjaśnienie Nr 1 do treści  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**DOTYCZY:**

**„Budowa sieci wodociągowej w Białokoszu i Nojewo - Orle oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Białczu”**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), informuję, iż w dniu 14.04.2020 roku wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które brzmi następująco:

**Pytanie :**

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących przetargu:

1. Brak dokumentacji na kanalizację sanitarną w ul. Polnej.
2. Jakie studnie kanalizacyjne mają być zamontowane- PCV. PE, Betonowe.
3. Czy Inwestor mógłby zmienić zapis w umowie o płatności za roboty. Teraz są dwie płatności a czy mogą być cztery.

**Odpowiedź na pytanie:**

Ad. 1 Uzupełniono dokumentację projektową o dokumentację kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej.

Ad. 2 Zamontowane mają być studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego.

Ad. 3 Zamawiający pozostawia bez zmian, dwie płatności za roboty.

**Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Indywidualnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

**Przedmiotowa korekta nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.**

**Wprowadzona zmiana jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców.**

Wojt  
mgr inż. Edmund Ziólek

