

Nr postępowania: FU.271.5.2020

Wszyscy Wykonawcy

**Wyjaśnienie Nr 4 do treści  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**DOTYCZY:**

**„Budowa sieci wodociągowej w Białokoszu i Nojewo - Orle oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Białczu”**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), informuję, iż w dniu 16.04.2020 roku wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które brzmi następująco:

**Pytanie :**

1. Jeśli chodzi o demontaż starej technologii uzdatniania wody to w miarę możliwości czy jest możliwość udostępnienia zdjęć obecnie zainstalowanej technologii uzdatniania oraz informację czy jeśli są tam zastosowane zbiorniki stalowe to jest możliwość ich wystawienia czy trzeba będzie je pociąć ?
2. W jakim rodzaju materiału ma być wykonane orurowanie instalacji wewnętrznej w budynku stacji uzdatniania wody ?
3. Czy dobrane w projekcie filtry IMT1Z3 mogą być zastąpione innymi równorzędnymi o tych samych wydajnościach innego producenta?
4. Czy pompy podające wodę ze zbiornika retencyjnego 20m<sup>3</sup> z wodą surową na filtry zostały dobrane ? Gdzie znajdę ich parametry ?
5. Czy pompy podające wodę uzdatnioną ze zbiorników retencyjnych 3x50m<sup>3</sup> zostały dobrane ? Gdzie znajdę ich parametry ?

**Odpowiedź na pytanie:**

Ad. 1 Zbiorniki są stalowe, demontaż bez cięcia.

Ad. 2 Preferowana jest instalacja z rur stalowych.

Ad. 3 Filtry nie wchodzą w zakres zamówienia.

Ad. 4 Pompy nie zostały określone, pozostają do doboru oferenta.

Ad. 5 Pompy nie zostały określone, pozostają do doboru oferenta. Zapotrzebowanie na wodę  $Q_h=4-60m^3/h$ . Każda z pomp powinna być wyposażona w falownik i w aparaturę sterującą.

**Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Indywidualnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

**Przedmiotowa korekta nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.**

**Wprowadzona zmiana jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców.**

  
mgr inż. **Edmund Ziółek**