

Gmina Chrzypsko Wielkie

ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie

NIP: 595-146-12-75, REGON: 631259264

Nr postępowania: FU.271.5.2020

Chrzypsko Wielkie, dnia 22.04.2020 rok

Wszyscy Wykonawcy

**Wyjaśnienie Nr 9 do treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

DOTYCZY:

„Budowa sieci wodociągowej w Białokoszu i Nojewo - Orle oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Białczu”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), informuję, iż w dniu 21.04.2020 roku wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które brzmi następująco:

Pytanie :

Proszę o określenie materiału z jakiego ma być wykonany zbiornik 20 m3.

Odpowiedź na pytanie:

Informacja znajduje się na stronie 5 projektu. Zbiornik z tworzywa sztucznego, wykonany w taki sposób żeby mógł być umieszczony (fakultatywnie) w gruncie. Sposób wykonania i kształty powinny być dobrane do istniejących warunków w budynku SUW (wizja terenowa). Materiał użyty powinien posiadać stosowne atesty.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Indywidualnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Przedmiotowa korekta nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Wprowadzona zmiana jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców.

mgr inż. Edmund Ziólek