

Nr postępowania: FU.271.5.2020

Wszyscy Wykonawcy

**Wyjaśnienie Nr 10 do treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

DOTYCZY:

„Budowa sieci wodociągowej w Białokoszu i Nojewo - Orle oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Białczu”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), informuję, iż w dniu 28.04.2020 roku wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które brzmi następująco:

Pytanie :

1. Jak zrozumieliśmy, na wybudowanym wodociągu w Białokoszu będzie budowana droga. Czy w tej sytuacji nie należałoby dokonać pełnej wymiany gruntu. Przekazany przedmiar zakłada tylko podsypkę i obsypkę.
2. Na wizji lokalnej stwierdziliśmy że w celu wprowadzenia do środka SUW zbiornika wody o poj. 20m3, najlepszym rozwiązaniem będzie wykonanie luku montażowego w ścianie szczytowej z odpowiednim jej zabezpieczeniem. Czy wyrażacie Państwo zgodę na takie rozwiązanie?
3. Czy można jeden zbiornik 20 m3 zastąpić dwoma mniejszymi?

Odpowiedź na pytanie:

1. Nie przewidujemy w tym zamówieniu pełnej wymiany gruntu. Pozostaje jak w przedmiarze.
2. Jeżeli nie ma innej możliwości Zamawiający wyraża na to zgodę. Ściana jednak musi zostać odbudowana.
3. Zamawiający przewiduje jeden zbiornik 20m3.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Indywidualnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Przedmiotowa korekta nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Wprowadzona zmiana jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców.

Z up. Wójta
mgr Aneta Skrzypczak
Sekretarz Gminy